宣城市城市公共供水水质信息公告

公开单位	宣城市水务有限公司	公开项目	出厂水“9 项”日检指标	采样地点 采样数量	昭亭水厂采样间 7 份
采样时段	11 月 10 日-11 月 16 日	检测单位	宣城市供水水质监测有限公司	执行标准	GB5749-2022
水质监测结果：合格					

序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值	监测结果范围		
				最大值	最小值	平均值
1	浑浊度	（散射浑浊度单位）NTU	1	0.21	0.12	0.16
2	色度	（铂钴色度单位）度	15	3	1	2
3	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无
4	肉眼可见物	/	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	3	0.96	0.72	0.87
6	游离氯	mg/L	2	0.49	0.42	0.46
7	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出
9	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出

宣城市城市公共供水水质信息公告

公开单位	宣城市水务有限公司	公开项目	出厂水“9 项”日检指标	采样地点 采样数量	鳌峰水厂采样间 7 份
采样时段	11 月 10 日-11 月 16 日	检测单位	宣城市供水水质监测有限公司	执行标准	GB5749-2022
水质监测结果：合格					

序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）限值	监测结果范围		
				最大值	最小值	平均值
1	浑浊度	（散射浑浊度单位）NTU	1	0.21	0.12	0.15
2	色度	（铂钴色度单位）度	15	2	1	1
3	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无
4	肉眼可见物	/	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	3	0.86	0.75	0.80
6	游离氯	mg/L	2	0.56	0.37	0.42
7	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	未检出
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出
9	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出